



产品认证证书

证书编号: CQC21012302764

发证日期: 2021年06月28日

有效期至: 长期有效

**委托人名称
及注册地址** 上海友邦电气(集团)股份有限公司
上海市松江区佘山镇吉业路528号

**制造商名称
及注册地址** 上海友邦电气(集团)股份有限公司
上海市松江区佘山镇吉业路528号

**生产企业名称
及生产地址** 上海友邦电气(集团)股份有限公司
上海市松江区佘山镇吉业路528号

**产品名称和系列、
规格、型号** 接线端子排
UKHV-1.5, UKHV-2.5, UKHV-2.5N, UKHV-4, UKHV-6, UKHV-6S, UKHV-10, UKHV-16,
UKHV-35, UKHV-50, UKHV-70, UKHV-95, UKHV-150, UKHV-240, UKHV-2.5/1×2,
UKHV-4/1×2, UKHV-2.5/2×2, UKHV-4/2×2, UKHV-2.5/2-2, UKHV-4/2-2, UKHV-4/2×2L,
UKHV-4/2-2L, UKHV-10/2×2; $U_i=U_e=1000V$; 额定截面积:1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 35, 50, 70, 95,
150, 240 平方毫米

产品标准和技术要求 GB/T 14048.7-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心